

2018. évi munkabiztonsági ellenőrzések tapasztalatai

Leggyakrabban előforduló mulasztások megnevezése	Darab	Mit jelent a gyakorlatban	Hogyan kell javítani???	Mibe kerül javítani a hibát?
Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok	4 082	Pl.: Nem működik a vészkijárat;	Ha jó munkavédelmised van, ilyen hibád nem lehet!	0,-Ft
		Eltávolították a védőburkolatot - a jó öreg sarokcsiszoló - nem fér oda ahova kell :)		
Létesítmények érintésvédelme	3 857	Nem vizsgálta szakember, hogy van-e áramütés veszély az épületben	Az épületeket kötelező érintésvédelmi ellenőrzés alá vonni 3-6 évente!!! Együtt csináltatnám a gépekkel – egy kiszállási díj minden OK!	Költség: 3-6 évente / kb. néhány ezer Ft.
Be- és leesési veszély	3 703	Korlátok, záróelemek, figyelmeztetések hiánya	Építkezések főként! Állványzat! Ha ezt normális helyről béreli az ember, akkor az megfelel a szabályoknak.	0,-Ft
Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése	3 357	Nem vizsgálta a cég, hogy a felhasznált anyagok károsak v. veszélyesek az emberi v. más szervezetre	Ha én készítem a kockázatértékelést, kitérek a veszélyes anyagokra! Egy kockázatértékelés – 2 szempont – 1 áráért!	0,-Ft
Munkavédelmi ismeretek hiánya	2 674	Amikor senki nem emlékszik az oktatásra vagy nem volt dokumentálva. Nem elég oktatni, dokumentálni kell és visszaellenőrizni!	Oktatás Nálam akár on-line, tesztlap kitöltésével.	0,-Ft
Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai megszegése	1 673	Nincs elsősegélydoboz! Vagy nem tudjuk hol van! Lejárt!	A munkavállalók számának megfelelő doboz, tábla a helyről, oktatás, a vizsgában benne – megszervezted! Költség: kb. a dobozok ára!	Költség: kb. a dobozok ára és nem jelentkezik évente kiadásként!
		Nincs kialakítva ilyen hely.		

Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartás hiánya	1 662	pl. A munkavállaló egy "összetákolt" elosztóval dolgozik!	Ellenőrizd! Oktatom! Erre költs!	Költség! (De nem a munkavédelem miatt, hanem mert jó vagy a szakmádban!)
			Mindenki szeret jó szerszámmal dolgozni! Hatékonyabb a munka! Több a bevétel! Nincs baleset!	
Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya	1 663	Nem elég kiosztani a drágán vett cuccokat, külön szabályzat kell!	Ez az én dolgom! Benne van a dokumentáció készítés árában!	0,-Ft
Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése	1 639	DARUK – ez azért nem játék(!), mert minden veszélyes! Ha elhasználódott a kötél, ha nincs karbantartva, ha elmaradt a bevizsgálás, stb.	Ellenőrizd! Oktatom! Erre költs!	Költség! VAN DARUD? Nincs, tudtam én! :)
Munkaeszközök érintésvédelmi problémái (kapcsolószekrény is)	1 441	Nem csak az épületnek kell áramütés veszélye ellen bevizsgálva lennie, hanem a gépeknek is!!!	Ellenőrizd! Oktatom! Erre költs!	Költség: kb. néhány ezer Ft/év.
			Együtt csináltatnám az épülettel – egy kiszállási díj minden OK!	
Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó szabályok megszegése	1 398	Együtt van a robbanásveszélyes, az égést tápláló, a vízzel nem oltható, a maró és a rákkeltő anyag? ! Nincs Biztonsági Adatlap!	Ellenőrizd! Oktatom! Meg kell tanulni, be kell tartani! Pont!	0,-Ft
ORVOSI Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése	1 391	Nem küldöd el a dolgozót munka megkezdése előtt orvoshoz. Rákkeltő anyaggal (hegeszt, forraszt, savaz, stb.) dolgozik és nem küldöd rendszeresen orvoshoz!	Köss normális foglalkozáseü orvossal szerződést és benne van az árban minden! (ismerek ilyen!!!)	Költség: orvos
	1091 1089			
Elhelyezés, telepítés, rögzítés	1 318	Bármilyen lehet nem találgatok! :O)	Ha jó munkavédelmi szakembered, ilyen hibád nem lehet!	0,-Ft